

様式第1号(第7条関係)

ブロック塀等の点検チェックポイント

住 所 _____

所有者 _____

チェック欄	確認内容
	1. 塀は高すぎないか ・ 塀の高さは地盤から 2.2m以下か
	2. 塀の厚さは十分か ・ 塀の厚さは 10 c m以上か。(塀の高さが 2m超 2.2m以下の場合は 15 c m以上)
	3. 控え壁はあるか(塀の高さが 1.2m超の場合) ・ 塀の長さ 3.4m以下ごとに、塀の高さ 1/5 以上突出した控え壁があるか。
	4. 基礎があるか ・ コンクリートの基礎があるか
	5. 塀は健全か ・ 塀に傾き、ひび割れはないか
	6. 塀に鉄筋が入っているか ・ 塀の中に直径 9mm以上の鉄筋が、縦横とも 80 c m間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。 ・ 基礎の根入れ深さは 30 c m以上か。(塀の高さが 1.2m超の場合)

※ブロック塀について、上記の項目を点検してください。適合していない箇所にレ点をつけてください。

ブロック塀所在地 _____

点 検 日 _____

点 検 者 氏 名 _____